



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

17.12.2015 № 10282н-13-1-4 Генеральному директору

На № 3-8-14-113 от 30.11.2015

АО «ТАТПРОФ»

Е.С. Рачкову

ул. Профильная, д.53
г. Набережные Челны, 423802

По мнению специалистов института и с учетом результатов соответствующих испытаний подобных материалов, проведенных в институте, сообщаем, что нанесение на металлические элементы лоджий и балконов (алюминий, сталь) тонкого горючего защитно-декоративного анткоррозийного (полимерно-порошковые или краски) покрытия толщиной до 120 мкм, как правило, относит их к классу пожарной опасности КМ1. Указанные горючие защитно-декоративные анткоррозионные покрытия, нанесенные на металлические элементы лоджий и балконов, не влияют на класс пожарной опасности данных конструкций.

Одновременно сообщаем, что специалисты института считают возможным применение указанных материалов в конструкциях металлических элементов лоджий и балконов.

Заместитель начальника института

С.С. Воевода